

AFS 2017:3

Användning och kontroll av trycksatta anordningar



Västerås 2018-10-25

SKKF

Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Till vem riktar sig föreskrifterna?

1 kap 5 §: Arbetsgivaren ansvarar för att dessa föreskrifter följs. Med arbetsgivare likställs den som hyr in arbetskraft.

Förteckning över trycksatta anordningar

4 kap 15 §: Arbetsgivaren ska se till att det förs en förteckning över alla trycksatta anordningar på de arbetsställen som arbetsgivaren råder över.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

- 1. AFS 2017:3 trädde i kraft den 1 december 2017.**
- 2. Bestämmelserna om livslängdsjournal i 4 kap. 18 § börjar gälla två år efter att föreskriften trädde i kraft (dvs 2019-12-01).**
- 3. För övervakning av våra pannor/rökgaskylare börjar bestämmelserna om certifierad pannskötare gälla 5 år efter det att föreskriften trädde i kraft (dvs 2022-12-01). Kan vara 3 år för anläggning utan total-bypass.**

Hur gå till väga?

När det gäller:

- **förteckning övertrycksatta anordningar**
- **livslängdsjournal**
- **övervakning, rutiner för övervakning, tidsintervall för övervakning**

Prata med ert kontrollorgan (Kiwa Inspecta. Decra etc)

Vilka kan certifiera?

Swedac har ännu inte ackrediterat något företag som kan certifiera pannskötare. Möjligen inom ett halvår.

Utbildare?

Inget krav på utbildning, det är certifieringsprovet som är kravet.

SKKF återkommer när certifiering är möjlig!

Kostnader?

Vet ej!!